



rompetrol

KazMunayGas
International
Group Member

INFORMARE CONTROL SEVESO

Subscrisa ROMPETROL RAFINARE S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in loc. Navodari, B-dul Navodari nr. 215 Pavilion Administrativ, judetul Constanta, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 1860712, reprezentata legal prin Director General-Felix Tesloveanu Crudu,

Prin prezenta va comunicam, in conformitate cu prevederile legale din Ordinul MMGA nr. 1299/2005 (cap. V.6) privind informarea publica, ca :

In perioada 28-29.03.2022 s-a desfasurat controlul programat SEVESO la Rompetrol Rafinare S.A. Constanta – Punctul de Lucru Rafinaria Vega cu sediul in Ploiesti, str. Valeni, nr. 146. Inspectia a fost efectuata de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova , Garda Nationala de Mediu Comisariatul Prahova si APM Prahova, avand urmatoarea tematica:

- Verificarea stadiului implementarii prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu completarile si modificarile ulterioare, referitoare la:
 - o Stadiul realizarii masurilor trasate la controlul anterior;
 - o Informarea publicului.

In raportul de inspectie incheiat au fost prevazute urmatoarele masuri:

1. Informarea publicului, conform art. 14 din Legea nr. 59/2016 si a anexei nr. 6, postarea pe site-ul societatii si transmiterea acesteia conform prevederilor legale, cu informarea autoritatilor competente a linkului unde a fost postata.
2. Remedierea in cel mai scurt timp a tuturor deficientelor/neregulilor constatate pe timpul controlului privind stadiul masurilor /gradul de realizare a masurilor trasate anterior, asa cum reiese din prezentul Raport de inspectie, dupa un program propriu de stabilire si realizare a tuturor masurilor ce se impun.
3. Identificarea si utilizarea unei modalitati alternative de informare continua a publicului interesat, cu informarea in scris a GNM-CJ Prahova si ISU Prahova.
Termen: incepand cu data de 04.04.2022 pe toata perioada/perioadele in care nu poate fi accesat site-ul companiei.
4. Informarea in scris a GNM-CJ Prahova si ISU Prahova privind Programul/graficul de montare radare pe rezervoare (planificarea fiecarui rezervor); a masurilor compensatorii privind functionalitatea digurilor de

ROMPETROL RAFINARE SA
Work Line Vega Refinery Ploiesti
146 Valeni Street, 100132, Ploiesti, Constanta, Romania
fax: (40) 244 514 469; + (40) 244 406 289 | phone: + (40) 244 406 110 | email: office.vega@rompetrol.com
www.rompetrol.com



rompetrol

KazMunayGas
International
Group Member

retentie pe perioada pana la reabilitarea acestora, conform Program de reabilitare a digurilor de retentie (orizont de timp- 30.09.2024) .

5. Solicitarea punctului de vedere al intocmitorului RS privind analiza de risc, scenariile si concluziile RS si prin prisma efectelor scenariilor analizate pentru activitatile desfasurate pe amplasamentul batalurilor asupra instalatiilor din rafinarie (efecte scenariu bataluri-toate → instalatii rafinarie).

6. Avand in vedere perioada de timp de la declansarea „atacului cibernetic” si faptul ca acesta nu a afectat sistemul de conducere a proceselor tehnologice prin DCS, ceea ce a condus la desfasurarea in continuare (dupa data de 06.03.2022) a activitatii tehnologice in instalatiile rafinarii (perioada de revizie fiind programata si incepand din data de 22-24.03.2022 la instalatiile n-Hexan si Rectificare) este necesara asigurarea parcurgerii procedurii interne de avizare/aprobare a RFIT –urilor si de prelucrare a acestora la nivelul personalului operator (RFIT-uri care trebuiau actualizate/revizuite cel putin in sensul . exprimarii explicite privind interzicerea/neadmiterea/lipsa permisiunii de functionare a instalatiilor tehnologice in conditii anormale de functionare (altele decat timp friguros-geros/calduros-canicula) sau definirea in Regulamentele de functionare ale instalatiilor a conditiilor anormale in care este permisa functionarea in continuare a instalatiei (cu precizarea analizei de risc/managementul schimbarii pe perioada limitata/masurilor suplimentare/compensatorii de siguranta) cu completarea acestora cu instructiuni/modalitati de operare in conditii anormale, acestea continand, dupa caz- specific fiecarei instalatii/proces/situatie anormala, instructiunile de modificare a fluxului/liniei tehnologice cu oprirea liniei tehnologice la care au aparrut conditii anormale in functionare, fie instructiuni de oprire anormala a instalatiei, cand operatiile/fluxul tehnologic al instalatiei este in cascada).

7. Informarea in scris a GNM-CJ Prahova si ISU Prahova privind masurile adoptate in cadrul rafinarii :
- pentru realizarea de “lucrari extinse de reparatii si reabilitare [...] astfel incat sa se elimine pe cat posibil umiditatea din interior si sa se inlature starea de degradare existenta in prezent - riscul de cadere de tencuiala si afectarea retelelor electrice existente” la casele de pompe, asa cum se precizeaza in Expertizele tehnice ale cladirilor.

- ca urmare a evidentierii, in analiza de risc interna privind eventualitatea prezentei riscului de detectie ineficienta a zonei Ex, a altor doua posibile riscuri, aflate in zona” rosie” (analizoarele de gaze seria 110-PN-003,110-PN-004,110-PN-005,110-PN-006, 110-PN-007, 110-PN-008);

8. Informarea in scris a GNM-CJ Prahova si ISU Prahova privind detinerea Atestatelor Ganex, cu precizarea perioadei de valabilitate la:

- Instalatia DEZAROMATIZARE
- Instalatia RECTIFICARE
- Instalatia HEXAN



rompetrol

KazMunayGas
International
Group Member

9. Prezentarea la GNM-CJ Prahova, in data de 30.03.2022, orele 10:00 a reprezentantului/imputernicitului legal al societatii , cu registrul unic si stampila societatii in vederea insusirii prin semnatura a procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

10. SC ROMPETROL RAFINARE SA- raspunde de functionarea in conditii de siguranta a obiectivului Punct de lucru Rafinare Vega, de prevenire a accidentelor majore si de limitare a efectelor acestora asupra sanatatii populatiei si mediului, pe toata durata de incadrare ca obiectiv tip SEVESO, inclusiv pe perioada de remediere a oricaror tipuri de deficiente.

Autoritatile competente vor fi informate in scris, pana la data de expirare a termenelor stabilite, cu privire la demersurile intreprinse pentru remedierea deficientelor constatate aferente fiecarei masuri.

Controlul a fost finalizat cu avertisment.