



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

INFORMARE CONTROL SEVESO

Subscrisa ROMPETROL RAFINARE S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in loc. Navodari, B-dul Navodari nr. 215 Pavilion Administrativ, judetul Constanta, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 1860712, reprezentata legal prin Director General-Yedil UTEKOV,

Prin prezenta va comunicam, in conformitate cu prevederile legale din Ordinul MMGA nr. 1299/2005 (cap. V.6) privind informarea publica, ca :

In perioada 12-15.10.2020 s-a desfasurat controlul programat SEVESO la Rompetrol Rafinare S.A. Constanta – Punctul de Lucru Rafinaria Vega cu sediul in Ploiesti, str. Valeni, nr. 146. Inspectia a fost efectuata de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova si Garda Nationala de Mediu Comisariatul Prahova, avand urmatoarea tematica:

- Verificarea stadiului implementarii prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu completarile si modificarile ulterioare, referitoare la:
 - o Stadiul realizarii masurilor trasate la controlul anterior;
 - o Informarea publicului.

In raportul de inspectie incheiat au fost prevazute urmatoarele masuri:

- o Respectarea prevederilor legale privind informarea publicului si sinteza prezentului raport de inspectie;
- o Solicitarea punctului de vedere al intocmitorului RS in ceea ce priveste necesitatea efectuarii analizei/evaluarii de risc SEVESO a modificarii privind dotarea rezervoarelor cu membrane plutitoare ;
- o Efectuarea evaluarii rezultatului informarii publicului transmisa catre contractori (ex. pe baza de Chestionar de evaluare) cu completarea corespunzatoare a procedurii de Comunicare interna si externa;
- o Prezentarea la ISU Prahova a justificarii privind neechiparea cu sisteme de racier a rezervoarelor neizolate, modernizate in anul 2020, A16 si A17 (avand in vedere:prevederile STAS 1474-90, faptul ca nu a fost prezentat proiectul initial al rezervoarelor si ca rezervoare A1 si A8 sunt echipate cu sisteme de racier).
- o Inaintarea catre autoritatile competente a justificarii, cu documente, privind asigurarea/gradului de asigurare a impermeabilizarii amplasamentelor rezervoarelor (cuve de retentie cu diguri de pamant care sa asigure protectia la poluari accidentale) precum si privind asigurarea volumelor de preluare a fluidelor combustibile de catre aceste cuve.
- o La revizuirea/actualizarea RS, se va face mentiunea expresa privind sistemul de masurare al nivelurilor in rezervoare si se va analiza riscul sistemului de masurare cu ruleta dpdv al producerii de incendii/explozii/poluarea mediului (atat prin aparitia de scurgeri accidentale cu retinere pe peretii rezervorului cat si a riscului de depasire a nivelului maxim/maxim –maximorum al rezervorului);
- o Remedierea in cel mai scurt timp a tuturor deficientelor/neregulilor constatate pe timpul controlului, dupa un program propriu de stabilire si realizare a masurilor ce se impun;



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetului Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

- Rompetrol Rafinare S.A. raspunde de functionarea in conditii de siguranta a obiectivului Punct de lucru Rafinaria Vega, de prevenire a accidentelor majore si de limitare a efectelor acestora asupra sanatatii populatiei si mediului, pe toata durata de incadrare ca obiectiv de tip SEVESO, inclusiv pe perioada de remediere a oricaror tipuri de deficiente.

Autoritatile competente vor fi informate in scris, pana la data de expirare a termenelor stabilite, cu privire la demersurile intreprinse pentru remedierea deficientelor constatate aferente fiecarei masuri.

Urmare a inspectiei efectuate nu s-au aplicat sanctiuni.